

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "RIMODULATO"

COMUNE DI FOGGIA

UBICAZIONE: ZONA CROCI NORD - VIA LUCERA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Progetto:
- Ing. Matteo Torre

- Ing. Emilio Sacco

PROGETTO ESECUTIVO
RELATIVO AI LOTTI 5-6

Calcoli Statici:
- Ing. Alfonso Cristalli

IMPIANTO ELETTRICO
SCHEMA IMPIANTO DI TERRA

Collaboratore:
- Geom. Salvatore Rubino

DATA	NOME FILE		
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESECUTORE
5	Luglio 2009		


ELABORATO N°	SCALA		Il Responsabile del Procedimento:
E 05	1/100	PE	

1 - CASSETTA CON BARRETTA IN RAME (NODO EQUIPOTENZIALE)


-----DIAMETRO 4 MMQ

▨ COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

PIANTA PIANO RIALZATO LOTTO 5 - 6



PIANTA PIANO TIPO




NOTA
PIANO TERRA:
IL CAVO DI MESSA A TERRA ANTENNA
DEVE CORRERE IN TUBO CAVIDDOTTO
ISOLATO PER I PRIMI 2,50 m. DA TERRA

NOTA
PIANO INTERRATO:
INTERROMPERE LA MONTANTE DI PROTEZIONE
IN BASE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AUTOCLAVE

NOTA
PIANO TIPO:
IL COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE NEI BAGNI
DEVE ESSERE EFFETTUATO SULLE TUBAZIONI
IDRICHE E SULLA MANDATA E IL RITORNO
DEL RISCALDAMENTO

LEGENDA	(cavidotti)
	IMPIANTO DI PROTEZIONE
	DISPERSORE DA 16 mmq (ascensore)
	DISPERSORE DA 6 mmq (tubazioni gas)
	DISPERSORE DA 6 mmq (tubazioni acqua)
	DISPERSORE IN CORDA NUDA Cu DA 35 mmq



LEGENDA	
	Centralina energia
	Quadretto appartamento
	Cassetta di connessione
	Montante con relativa cassetta di piano impianto di protezione
	Dispensore a picchetto in pozzetto ispezionabile