

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

CALCESTRUZZO per MAGRONE:
Classe C12/15 Rck<= 15 N/mm²; fck<= 12 N/mm²


CALCESTRUZZO per opere in FONDAZIONE:
Classe C28/35 Rck<= 35 N/mm²; fck<= 25 N/mm²
Classe di esposizione XC2
Classe di consistenza S3 (slump 10-15 cm)
Rapporto acqua/cemento <= 0.55
Agregati Dmax 32 mm

CALCESTRUZZO per opere in ELEVAZIONE:
Classe C32/40 Rck<= 40 N/mm²; fck<= 25 N/mm²
Classe di esposizione XC3
Classe di consistenza S4 (slump 16-21 cm)
Rapporto acqua/cemento <= 0.55
Agregati Dmax 20 mm

ACCIAIO per opere in C.A.:
B4.50C ad adherenza migliorata

PRESCRIZIONI ESECUZIONI DELLE OPERE

COPRIFERRO MINIMO:
Strutture di FONDAZIONE: 4,0 cm
Strutture in ELEVAZIONE: 3,0 cm

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE:	
	
ø8	s >= 4,0 cm
ø12	s >= 6,5 cm
ø14	s >= 7,5 cm
ø16	s >= 9,0 cm
ø18	s >= 10,0 cm
ø20	s >= 11,0 cm

SOVRAPPOSIZIONE RETE:
2 maglie minimo

ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013
Regione Puglia - "Settore Aree Urbane - Città"

realizzazione di n° 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di TRINITAPOLI (BT) in Via Pietro Nenni

Finanziamento: € 1.200.000,00

TIPO	PROGETTISTA ARCHITETONICO (u.o. progettazione / appalti)	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E VERIFICAZIONE DEL PROGETTO (esp. u.o. progettazione / appalti)
	Ing. Antonio Versasio	arch. Anna Maria Tomassilo
TIPO	PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	IL DIRETTORE ARCA Capitanata (dirigente del settore tecnico)
	Ing. Antonio Falcone Via Compagna 39 71043 Montebellone (FG)	Ing. Vincenzo De Davilla

TAVOLA	TITOLO	SCALA
S.AR.03	Armature scala e rampa	1:20 - 1:50
AGGIORNAMENTI	L'IMPRESA	DATA
RIF.		18 maggio 2016
IL DIRETTORE DEI LAVORI		

